BUDYNEK A



UWAGA : ZAKŁADA SIĘ EWAKUACJĘ PACJENTÓW W OBRĘBIE JEDNEJ KONDYGNACJI

UWAGA : W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH ZAPEWNIONA JEST EWAKUACJA PACJENTÓW W PIONIE NA INNE ODDZIAŁY - DŹWIGIEM ZLOKALIZOWANYM W WYDZIELONYM POŻAROWO HOLU WINDOWYM. DŹWIG I HOL WINDOWY ZABEZPIECZONE PRZED ZADYMIENIEM SYSTEMEM NADCIŚNIENIOWYM

UWAGA : EWAKUACJA PACJENTÓW CHODZĄCYCH MOŻLIWA TRZEMA KLATKAMI SCHODOWYMI

UWAGA : Z KAŻDEGO ODDZIAŁU ZAPEWNIONO 2 KIERUNKI EWAKUACJI

ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH PRZEZ STROPY W KLASIE EI 60

K1, K2, K3 - EWAKUACYJNE KLATKI SCHODOWE ZABEZPIECZONE NADCIŚNIENIOWO

ZH52 - ZAWÓR HYDRANTOWY 52 - na pionie DN 80

HP25 - HYDRANT WEWNĘTRZNY HP-25 z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 30 mb.

BUDYNEK "A" WYPOSAŻONY W :

* SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
* DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
* OŚWIETLENIE AWARYJNE / EWAKUACYJNE

ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY P.POŻ.

Obiekt:	REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU - BUDYNEK A		
Adres:	78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31		
	RZUT KONDYGNACJI V - III PIĘTRO		
	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. poż. JACEK FORNAL	476/2005	01.2014	
mgr inż.arch. MACIEJ FURMAŃCZYK	CRBB NR 1/01/R	01.2014	