ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY P.POŻ.

Obiekt:	REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU
Adres:	78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31
	RZUT KONSTRUKCJI I - NISKI PARTER

mgr Bal Jacek ŁÓDŹ, POLSKA	nr uprawnień 476/2003	Data 01.2014	Podpis
mgr Bal Jacek ŁÓDŹ, POLSKA	CHAR-NR.1/01/A	01.2014	
	KATEDRA PROJEKTOWANIA		

ZASTOSOWANE PRZESZKLENIE EZXLASOWE
STWORZONE OBUDOWE POZIOMYCH DROG
EWAKUACYJNYCH ZOSTANIE WYMIENIONE NA
PRZESZKLENIE PPOŻ. LUB NA INNE ROZWIĄZANIE
SPEŁNIAJĄCE NASTĘPUJĄCA KLASĘ ODPORNOŚCI
ODMIOWEJ
- W BUDYNKU WYSOKIM - EI 30
- W BUDYNKACH NISKICH - EI 15

K1, K2, K3 - EWAKUACYJNE KLATKI SCHODOWE ZABEZPIECZONE NADCIŚNIENIOWO

K4, K5, K6, K7, K9 - EWAKUACYJNE KLATKI SCHODOWE - CODZIENNIE OTWARTE GRAWITACYJNE

K9 - EWAKUACYJNA KLATKA SCHODOWA OTWARTA

K10 - KLATKA SCHODOWA WYŁĄCZNIE DO KOMUNIKACJI

K12 - ZAMÓK HYDRANTOWY 52 - na pionie DN 80

K13 - HYDRANT WEWNĘTRZNY HP-25 z WĘŻEM PŁASZCZOWANYM 30 mb.

BUDYNEK 'A' WYPOSAŻONY W :
* SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
* DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
* OŚWIETLENIE AWARYJNE / EWAKUACYJNE