

ZASTOSOWANE PRZESZKLENIE BEZKLASOWE STANOWIĄCE OBUDOWĘ POZIOMYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH ZOSTANIE WYMIENIONE NA PRZESZKLENIE PPOŻ. LUB NA INNE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE NASTĘPUJĄCĄ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- W BUDYNKU WYSOKIM - EI 30
- W BUDYNKACH NISKICH - EI 15

K1, K2, K3 - EWAKUACYJNE KLATKI SCHODOWE ZABEZPIECZONE NADCIŚNIENIOWO

K4, K5, K8, K7, K9 - EWAKUACYJNE KLATKI SCHODOWE - ODDYMIANIE GRAWITACYJNE

K3 - EWAKUACYJNA KLATKA SCHODOWA OTWARTA

K10 - KLATKA SCHODOWA WYŁĄCZNIE DO KOMUNIACJI

HZ65 - ZAWÓR HYDRANTOWY 52 - na pionie DN 80

HP25 - HYDRANT WEWNĘTRZNY HP-25 z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 30 mb.

BUDYNEK "A" WYPOSAŻONY W :

* SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
* DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
* OŚWIETLENIE AWARYJNE / EWAKUACYJNE

ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY P.POŻ.

Obiekt:	REGIONALNY SZPITAL w KOŁOBRZEGU
Adres:	78-100 Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31
	RZUT KONDYGNACJI III - I PIĘTRO

	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. poż. JACEK PORNAL	476/2005	01.2014	
mgr inż.arch. MACIEJ FURMAŃCZYK	CRBB NR 1/01/R	01.2014	