

Kołobrzeg, dnia 14 kwietnia 2015 r.

Uczestnicy postępowania

**SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
Z DNIA 10 KWIETNIA 2015 ROKU**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie robót budowlanych przy realizacji projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Zamawiający informuje, że ekspertyza p.poż. została wykonana i zatwierdzona już po wykonaniu projektu na prace będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Podczas wykonywania prac należy uwzględnić także rozwiązania z ekspertyzy p.poż. Okna przewidziane do wymiany w zakresie przedmiotu zamówienia muszą zostać wykonane /zgodnie z projektem i ekspertyzą p.poż. Zwraca się uwagę na ujęcie w wycenie okien p.poż. na łączniku.

Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytania 118 i 120 w następujący sposób:

Na rys. A2 zaznaczony jest balkon do likwidacji wg odrębnego opracowania. Zakres tych robót będzie objęty odrębnym zamówieniem. Informujemy, że Zamawiający przystąpił do załatwienia spraw formalno-prawnych dot. jego rozbiórki i wykonania schodów ewakuacyjnych p.poż. Planowany termin realizacji II-III kwartał 2015r.

Usuwa się zapis dot. naprawy spękań, uszczelnień oraz malowania balustrady i stropu od spodu balkonu. Nie jest to przedmiotem niniejszego zamówienia.

Zamawiający modyfikuje odpowiedź na pytanie 121 w następujący sposób:

Pytanie nr 121 Czy docieplenie stropu od spodu w budynku G należy wykonać tylko na całej szerokości budynku czy łącznie z przyległym balkonem (rys. A-18)?

Odp. Łącznie z przyległym balkonem.

DYREKTOR
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu

Jerzy Piwowarczyk