



Szczecin, 30 czerwca 2014 r.

**ZACHODNIOPOMORSKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.89.1.2014

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora, dotyczącego uzgodnienia ekspertyzy technicznej pt.: „Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej dla Zespołu Budynków Szpitalnych - Regionalnego Szpitala w Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 31”, wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Jacka Fornalę oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Macieja Furmańczyka, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

**wyraża zgodę na**

rozwiązania zaproponowane w ekspertyzie technicznej, w postaci:

- wyposażenia budynków B, C, D oraz łączników E i F w system sygnalizacji pożarowej,
- podziale budynku na strefy pożarowe w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej,
- zamknięcia klatek schodowych K1, K2 i K3 drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60,
- wydzielenia wszystkich pomieszczeń technicznych ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 i zamknięcia ich drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30,
- zastosowania w obrębie klatek schodowych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu 5 lx,

jako rozwiązania zastępcze, w związku z niezapewnieniem:

- wymaganej szerokości biegów (minimalna szerokość wynosi 1,00 m),
- wymaganej szerokości spoczników schodów (minimalna szerokość wynosi 1,09 m),
- wymaganego pasa o szerokości 2 m i klasie odporności ogniowej EI 60 na ścianach zewnętrznych budynku w miejscu podziału na strefy pożarowe,
- oddzielenia klatki schodowej w budynku wysokim od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz od pomieszczeń przedsionkami przeciwpożarowymi,
- zabezpieczenia przed zadymianiem poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku wysokim,
- wyjścia z klatki schodowej na zewnątrz budynku korytarzem obudowanym z zamknięciami o klasie odporności ogniowej EI 30,
- wymaganej długości dojścia ewakuacyjnego (maksymalna długość wynosi 17),
- wymaganej szerokości drzwi prowadzących z klatki schodowej na zewnątrz budynku (minimalna szerokość wynosi 0,95 m),
- wymaganej szerokości drzwi wyjściowych z holu budynku D na poziomie wysokiego parteru na zewnątrz budynku oraz jego wysokości,

#### **pod warunkiem**

- zapewnienia wymaganej obudowy klatki schodowej K2, zgodnie z § 249 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, ze zm.),
- zapewnienia obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych przegrodami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 w holu wyjściowym budynku C (wysoki parter) oraz w korytarzu budynku B (wysoki parter) – blok operacyjny.

#### **Uzasadnienie**

Budynki Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zlokalizowane w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 po przebudowie, mającej na celu wyeliminowanie stanu zagrożenia życia ludzi, zakwalifikowane będą odpowiednio:

- budynek A – wysoki, kategoria zagrożenia ludzi ZL II,

- budynek B – niski, kategoria zagrożenia ludzi ZL II i ZL III,
- budynek C – niski, kategoria zagrożenia ludzi ZL II i ZL III,
- budynek D – niski, kategoria zagrożenia ludzi ZL III,
- budynek E – wysoki, łącznik przylegający do budynku A,
- budynek F – niski, łącznik pomiędzy budynkami B i D.

W związku z ww. zamierzeniem, inwestor ma obowiązek dostosowania obiektu do obecnie obowiązujących przepisów. Ponieważ nie jest możliwe dostosowanie do wymogów przepisów elementów określonych w § 68 ust. 1, § 235 ust. 2, § 239 ust. 4, § 246 ust. 1, § 250 ust. 2, § 247 ust. 1, § 256 ust. 3, 5 i 6, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) dotyczących:

- granicznych wymiarów schodów stałych,
- wymagań stawianych ścianom oddzielenia przeciwpożarowego,
- szerokości drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku,
- wymagań stawianych klatkom schodowym w budynkach wysokich,
- obowiązku oddzielenia piwnic od klatki schodowej przedsionkiem przeciwpożarowym,
- obowiązku zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich,
- dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego,
- wymagań jakie powinny spełniać drogi ewakuacyjne prowadzące od wyjścia z klatki schodowej do wyjścia na zewnątrz budynku,
- wymagań jakie powinien spełniać hol przez który prowadzona jest ewakuacja,

inwestor skorzystał z możliwości spełnienia ww. warunków technicznych w sposób inny niż określony w przepisach (§ 2 ust. 3a ww. rozporządzenia).

Po analizie dostarczonej dokumentacji uznano, iż po realizacji zaproponowanych rozwiązań oraz nałożonych warunków w obiekcie nie zostaną pogorszone warunki ochrony przeciwpożarowej. Nałożone warunki wynikają bezpośrednio z przepisów.

Uzgadniając przedłożoną dokumentację wzięto pod uwagę, iż pozostałe wymagania dotyczące części budynku objętego opracowaniem będą spełnione w sposób określony w stosownych przepisach.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.



Zachodniopomorski  
Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Mieczysław Cierpicki  
Z-CA KOMENDANTA

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy stanowiący integralną część postanowienia (strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu  
ul. Łopuskiego 31  
78-100 Kołobrzeg

Do wiadomości:

KP PSP w Kołobrzegu