



**ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

WZ.5595.89.2.2014

Szczecin, 30 czerwca 2014 r.

BIURO PODAWCZE	
Regionalny Szpital w Kołobrzegu	
WPLYNĘŁO	
2014 -07- 03	
I.dz. 102P	Załączniki ...2-...
podpis Jurek	

POSTANOWIENIE

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.), w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu wniosku inwestora, dotyczącego uzgodnienia ekspertyzy technicznej pt.: „Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej dla Zespołu Budynków Szpitalnych - Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, ul. Łopuskiego 31”, wykonanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Jacka Fornalę oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Macieja Furmańczyka, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

wyraża zgodę na

zaproponowane rozwiązania zamiennie, polegające na:

- wykonaniu dróg pożarowych w sposób wskazany we wniosku,
- wykonaniu bramy wjazdowej wskazanej w ekspertyzie technicznej o szerokości co najmniej 5,4 m,
- wyposażeniu budynków B, C, D oraz łączników E i F w system sygnalizacji pożarowej,
- podziale budynku na strefy pożarowe w sposób wskazany w ekspertyzie technicznej,
- zamknięciu klatek schodowych K1, K2 i K3 drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60,

- wydzieleniu wszystkich pomieszczeń technicznych ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 i zamknięcia ich drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30,
- zastosowaniu w obrębie klatek schodowych awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu 5 lx,

w stosunku do rozwiązań wymienionych w § 12 ust. 2, § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

pod warunkiem

- zapewnienia wymaganej obudowy klatki schodowej K2, zgodnie z § 249 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, ze zm.),
- zapewnienia obudowy poziomych dróg ewakuacyjnych o klasie co najmniej EI 30,
- oznakowania pionowego i poziomego obrysu placów manewrowych, miejsc przyjęcia sił i środków oraz drogi pożarowej pomiędzy budynkiem A i B,
- likwidacji parkingu przy łączniku E z przeznaczeniem na plac manewrowy,
- poszerzenia drogi pożarowej przebiegającej wzdłuż dłuższego boku budynku A do 4 m.

Uzasadnienie

Budynki Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu zlokalizowane w Kołobrzegu przy ul. Łopuskiego 31 po przebudowie, mającej na celu wyeliminowanie stanu zagrożenia życia ludzi, zakwalifikowane będą odpowiednio:

- budynek A – wysoki, kategoria zagrożenia ludzi ZL II,
- budynek B – niski, kategoria zagrożenia ludzi ZL II i ZL III,
- budynek C – niski, kategoria zagrożenia ludzi ZL II i ZL III,
- budynek D – niski, kategoria zagrożenia ludzi ZL III,
- budynek E – wysoki, łącznik przylegający do budynku A,
- budynek F – niski, łącznik pomiędzy budynkami B i D.

Zgodnie z § 12 ust. 2 i § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) droga pożarowa do ww. budynków powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku obiektu, w odległości od 5 – 15 m od ścian zewnętrznych budynku, a jej szerokość powinna wynosić co najmniej 4 m. Drogi pożarowe wskazane we wniosku przebiegają w odległości od 3,8 m do 24,5 m od budynków oraz mają minimalną szerokości wynoszącą 3,5 m.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach prawo dopuszcza zastosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, pod warunkiem, iż zapewniają nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu (§ 13 ust. 4 ww. rozporządzenia).

Po analizie dostarczonej dokumentacji uznano, iż po realizacji zaproponowanych rozwiązań oraz nałożonych warunków w obiekcie nie zostaną pogorszone warunki ochrony przeciwpożarowej.

Uzgadniając przedłożoną dokumentację wzięto pod uwagę, iż pozostałe wymagania dotyczące części budynku objętego opracowaniem będą spełnione w sposób określony w stosownych przepisach. Uwzględniono również opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu – pismo znak PZ.5510.92.2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Otrzymuje strona:

Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31
78-100 Kołobrzeg

Do wiadomości:

KP PSP w Kołobrzegu

Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z up.
st. bryg. mgr inż. Mieczysław Cierpicki
Z-CA KOMENDANTA

