Dozoruje ODT: 11

WER:MR_BI_SIGMA_PROT_UD008 z dnia 2017-07-28 00:00:00

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001

Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego

Data badania: 20.09.2017

Oddział w Koszalinie

L.p. 18

Eksploatujący: 3305003
REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU
PPOR. EDMUNDA ŁOPUSKIEGO 31-33
78-100 KOŁOBRZEG

Miejsce wykonania badania:
KOŁOBRZEG PPOR. EDMUNDA ŁOPUSKIEGO 31

Urządzenie: DŹWIG
Typ: 0
Wytwórca: KDO WARSZAWA
Numer ewidencyjny: N3111000054
Numer fabryczny: A-5165
Rok budowy: 1983
Udźwig: 800 kg
Ilość przystanków: 8

Wykonano badanie:
badanie okresowe
Wynik badania: pozytywny / ~~negatywny~~*)

Uwagi, zalecenia, niezgodności:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Termin następnego badania: OKRESOWE - 09.2018

Potwierdzam wykonanie badania oraz odbiór protokołu:

.....
KIEROWNIK
Działu Utrzymania Ruchu
(imię, nazwisko)
Jan Borowski

.....
(podpis)
~~Eksploatującego~~*) / Osoby upoważnionej (~~pisemnie~~/ustnie) przez Eksploatującego *).

Pieczęć i podpis inspektora:
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział terenowy w Koszalinie
INSPEKTOR
D 1131 T
Waldemar Boruch

*) niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe