

Obliczenia wentylacyjne - apteka

Nr pom.	Pomieszcz.	powierzchnia [m²]	wysokość [m]	kubatura [m³]	ilość wymian nawiew	ilość wymian wywiew	nawiew [m³/h]	wywiew [m³/h]	
1	magazyn leków nr.1	15,09	2,95	44,5	2,0	2,0	89	89	
2	magazyn leków nr.2	25,86	2,95	76,3	2,0	2,0	153	153	
3	magazyn leków zastrzeżonych	8,12	2,95	24,0	2,0	2,0	48	48	
4	magazyn opak. do leku recept	7,27	2,95	21,4	2,0	2,0	43	43	
5	korytarz	7,17	2,95	21,2	1,0	1,0	21	21	
6	magazyn żywienia do i poza jelit.	13,49	2,95	39,8	2,0	2,0	80	80	
7	magazyn sprzętu	4,11	2,95	12,1	1,5	1,5	18	18	
8	pokój techników i magistrów	20,60	2,95	60,8	1,5	1,5	91	91	
9	pokój księgowej	14,54	2,95	42,9	1,5	1,5	64	64	
10	magazyn leków	6,00	2,95	17,7	2,0	2,0	35	35	
11	magazyn opatrunków mniejszych	4,00	2,95	11,8	2,0	2,0	24	24	
12	pokój kierownika	14,90	2,95	44,0	1,5	1,5	66	66	
13	pokój socjalny	17,21	2,95	50,8	1,5	1,5	76	76	
14	wc	4,21	2,95	12,4				50	osobny went. Wyw.
15	archiwum apteki	5,96	2,95	17,6	1,5	1,5	26	26	
16	izba ekspedycyjna	35,63	2,95	105,1	2,0	2,0	210	210	
17	umywalnia	6,90	2,95	20,4			naw. przez. pom. 18	193	osobny went. Wyw., wpięty też wywiew z szatni: 73m3
18	szatnia personelu	6,17	2,95	18,2	4,0	4,0	181	wyw. przez pom. 17	dodane do naw. 108m3 do kompensacji pom.17
19	magazyn gazów medycznych	5,22	2,95	15,4			50	50	osobny went. EX
20	komora przyjęć	18,80	2,95	55,5	2,0	2,0	156	111	+ 45 naw. - kompens. dla pom.24
21	magazyn	25,90	2,95	76,4	2,0	2,0	153	153	
22	pracownia leków ocznych (dyg.)	11,11	2,95	32,8	10,0	3,0	361	328	+10% nadciśnienie
23	magazyn materiałów łatwopalnych	3,89	2,95	11,5			50	50	osobny went. EX
24	pom. porządkowe	3,85	2,95	11,4	4,0	4,0	45	50	osobny went. Wyw.
25	destylatornia	4,62	2,95	13,6	3,0	3,0	41	41	

26	śluza	2,30	2,95	6,8	4,0	4,0	30	27	+10% nadciśnienie
27	zmywalnia	8,62	2,95	25,4	10,0	10,0	254	254	osobny went. Wyw.
28	korytarz	19,72	2,95	58,2	1,0	1,0	58	58	
29	pracownia leku recepturowego (dyg.)	10,40	2,95	30,7	10,0	3,0	338	307	+10% nadciśnienie
30	śluza	1,64	2,95	4,8	4,0	4,0	21	19	+10% nadciśnienie
31	pomieszczenie przygotowania leków	8,14	2,95	24,0	3,0	3,0	80	72	+10% nadciśnienie
32	śluza czysta	3,15	2,95	9,3	2,0	2,0	21	19	+10% nadciśnienie
33	śluza brudna	3,77	2,95	11,1	4,0	4,0	48	44	+10% nadciśnienie, osoby went.
34	prac. mieszania żywności dojelitowej (dyg.)	18,97	2,95	56,0	20,0	3,0	1231	1119	+10% nadciśnienie
35	magazyn opatrunków	8,46	2,95	25,0	2,0	2,0	50	50	
36	ekspedycja	6,70	2,95	19,8	2,0	2,0	40	40	
37	komunikacja	31,00	2,95	91,5	1,0	1,0	136	91	+ 45 naw. - kompens. WC pom.14

C1: SUMA

4389	1291
------	------

W1

-	298
---	-----

W2

-	1891
---	------