



Uwaga:  
Wszystkie istniejące stalowe piony wodociągowe zimnej wody  
należy wymienić na przewody z rur Kan-therm pp

- LEGENDA
- Przewody kanalizacyjne prowadzone w brudzie ściennej na danej kondygnacji
  - Przewody kanalizacyjne prowadzone pod stropem niższej kondygnacji
  - Przewody zimnej wody z rur Kan-therm pp ( PN10 SDR11)
  - Przewody ciepłej wody z rur Kan-therm pp stabi AI ( PN16 SDR7,4)
  - Przewody C.O. zasilanie/powrót z rur Kan-therm pp stabi AI ( PN16 SDR7,4)

OBIEKT	Regionalny Szpital w Kołobrzegu, Budynek B ul. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg		DATA czerwiec 2019
NAZWA	ANEKS DO PROJEKTU PRZEBUDOWY APTEKI SZPITALNEJ		SKALA 1:100
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Roksana Królak		
PROJEKTANT	inż. Renata Pluto-Prądyńska (projektant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych)	UAN/N/7210/80/85	
SPRAWDZIŁA	mgr inż. Elżbieta Klimek (projektant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych)	GT-V-63/147/77	
TEMAT:	INSTALACJA WOD-KAN i C.O.		NR RYS. S/1