

UWAGA!

Kabel zasilający oprawy oświetleniowe YKY 5x25mm² z rozdzielnicy R2 w Stacji Transformatorowej. Wraz z kablem zasilającym układać we wspólnym rowie kablowym taśmę stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm. Słupy oświetleniowe do taśmy podłączać za pomocą pręta stalowego ocynkowanego DFeZn ø8mm. Łączenie wykonać zaciskiem uniwersalnym skręcany ma cztery śruby. Miejsce łączenia zabezpieczyć antykorozyjnie.

Obwód nr 1 – oświetlenie parku, oprawy 1.1 ÷ 1.17.

Słupy aluminiowe anodowane h=5,5m, oprawy LED 44W, IP66, sposób montażu bezpośrednio na słupie

Obwód nr 2 – oprawy 2.1 ÷ 2.16.

Słupy aluminiowe anodowane h=10,0m, oprawy LED 48W, IP66, sposób montażu na wysięgniku

Obwód nr 3 – oprawy istniejące: 3.1 ÷ 3.6, 3.10 ÷ 3.18, oprawy projektowane: 3.7 ÷ 3.9, 3.19 ÷ 3.21,

Słupy aluminiowe anodowane h=10,0m, oprawy LED 48W, IP66, sposób montażu na wysięgniku

Słupy montować za pomocą śrub na typowych fundamentach betonowych wyniesionych 10,0cm nad poziom terenu.

LEGENDA:

Oznaczenie 25,0m/30,0m: długość rowu kablowego [m]/długość kabla zasilającego [m],

OBIEKT	Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33 Kołobrzeg dz. 52/6 obr. 0011		DATA wrzesień 2019
NAZWA	Schemat ideowy oświetlenia terenu		SKALA b.s.
PROJEKTANT	Inż. Grażyna Kallta A/PNB/8300/23/01		NR RYS. E2
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Tomasz Juszkiewicz ZAP/0188/POWE/14		