



LEGENDA:

- Piony kanalizacyjne istniejące
— Projektowane przewody odpływowe z urządzeń kanalizacyjnych

Uwaga:
1/ Wszystkie istniejące żeliwne piony kanalizacyjne należy wymienić na rury PCV od przestrzeni technicznej (piwnicy) do wyprowadzenia nad dach
2/ Wymianę pionów prowadzić równocześnie z pracami remontowymi Apteki Szpitalnej
3/ W miejscu montażu zaworów napowietrzających pozostawić w obudowie otwory wentylacyjne.

OBIEKT	Regionalny Szpital w Kolobrzegu ul. Łopuskiego 31-33 Kolobrzeg dz. 52/8 obr. 0011		DATA czerwiec 2019
NAZWA	RZUT I PIĘTRA - SEGMENT B CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ		SKALA 1:100
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Roksana Królak		
PROJEKTANT	inż. Renata Pluto-Pradzyńska (projektant w specjalności instalacyjno-inżyniernej w zakresie instalacji sanitarnych)	UAN/N/7210/80/85	
SPRAWDZIŁA	mgr inż. Elżbieta Klimek (projektant w specjalności instalacyjno-inżyniernej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych)	GT-V-63/147/77	
TEMAT:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ		NR RYS. S/4