



Uwaga:
1/ Wszystkie istniejące stalowe piony wodociągowe zimnej wody należy wymienić na przewody z rur Kan-therm pp
2/ Wymianę pionów prowadzić równocześnie z pracami remontowymi Apteki Szpitalnej

LEGENDA

- - - - - przewód zimnej wody - istniejący
- - - - - przewód ciepłej wody - istniejący
- - - - - przewód cyrkulacyjny - istniejący
- — — — — przewód zimnej wody - projektowany
- - - - - przewód ciepłej wody - projektowany

OBIEKT		Regionalny Szpital w Kolobrzegu ul. Łopuskiego 31-33 Kolobrzeg dz. 52/8 obr. 0011	DATA
NAZWA		RZUT I PIĘTRA - SEGMENT B CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ	SKALA
OPRACOWAŁA:		mgr inż. Roksana Królak	1:100
PROJEKTANT		inż. Renata Pluto-Pradzyńska (projektant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych)	UAN/N/7210/80/85
SPRAWDZIŁA		mgr inż. Elżbieta Klimek (projektant w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych)	GT-V-63/147/77
TEMAT: ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ			NR RYS. S/2