



UWAGA:
Przewody przechodzące przez korytarz montować pod stropem. W tych klimatyzatorach należy zamontować pompy do skroplin montowane wewnątrz urządzenia. Od pozostałych klimatyzatorów skropliny odprowadzać grawitacyjnie. Przewód skroplin prowadzić pod klimatyzatorami, w brzdach ściennych.

OBIEKT	Regionalny Szpital w Kolobrzegu ul. Łopuskiego 31-33 Kolobrzeg dz. 528 obr. 0011	DATA czerwiec 2019
NAZWA	RZUT I PIETRA - SEGMENT D CENTRUM DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ	SKALA 1:100
PROJEKTANT	inż. Renata Piłto-Prądzyska (projektant w specjalności instalacyjno-ryzykownej w zakresie instalacji sanitarnych)	UANN/7210/80/85
SPRAWDZIŁA	mgr inż. Elżbieta Klimk (projektant w specjalności instalacyjno-ryzykownej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych)	GT-V-63/147/77
TEMAT: INSTALACJA ODPROWADZENIA SKOROPLIN		NR RYS. K/4