



#### Specyfikacja techniczna:

Stal: S235JR według EN 10025-2:2004

Cynkowanie: według EN ISO 1461:2009

Śruby:

Śruby według EN ISO 898-1:2009

- M10x25 zgodnie z EN ISO 4017:2000; klasa 5.8
- M16x25 zgodnie z WT/DP-299; klasa 4.6
- M16x40 zgodnie z WT/DP-299; klasa 4.6

Nakrętki według EN ISO 4032:2000

Podkładki według EN ISO 7091:2000

Momenty dokręcające:

- M10 - T =  $30 \pm 10$  [Nm]
- M16 - T =  $70 \pm 10$  [Nm]

Waga systemu

- 24,6 kg/mb

OBIEKT	Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31-33 Kołobrzeg dz. 52/8 obr. 0011		DATA wrzesień 2019
NAZWA	Szczegół barier ochronnych drogowych SP-06/2 - słupek specyfikacja		SKALA
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski A/PB/8300/153/83		NR RYS.
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Jan Drzazga A/PB/8300/240/83		ARCHIT.