BUDYNEK A

PROJEKTOWANY ŁĄCZNIK DO NOWOBUDOWANEGO ZGODNIE Z WT BUDYNKU CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-OBRAZOWEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ STREFĘ POŻAROWĄ

DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY - 45 pacjentów, 7 os. personelu

STREFA 29 - ZL II - 634 m2

PEDIATRIA - 31 łóżek

STREFA 30 - ZL III - 805 m2

IZBA PRZYJĘĆ CHIRUGII

STREFA 31 - ZL II - 240 m2

PORADNIA GINEKOLOGICZNA

PORADNIA NEONATOLOGICZNA

DRZWI ROZSUWANE POŁĄCZONE Z SSP

CSP MIKROFON STRAŻAKA OCHRONA

PRZESZKLENIE BEZKLASOWE

OIT - 7 łóżek

SZYB WINDOWY WYDZIELONY POŻAROWO NA CAŁEJ WYSOKOŚCI BUDYNKU

STREFA 33 - ZL II - 133 m2

ŁĄCZNIK E

PATIO

STREFA 32 - ZL II - 2161 m2

IZBA PRZYJĘĆ ORTOPEDII

BLOK OPERACYJNY

BUDYNEK C

BUDYNEK B

LABOLATORIUM MIKROBIOLOGICZNE

STREFA 34 (789 m2) + STREFA 32 (2161 m2) = 2950 m2

ROLETA PPOŻ. EI 60

DRZWI ROZSUWANE POŁĄCZONE Z SSP

BLOK OPERACYJNY

PRZESZKLENIE BEZKLASOWE

LABORATORIUM ANALITYCZNE

DOSTĘPSTWO PAS EI 60 (0,80 m)

ŁĄCZNIK F

EWAKUACJA DO ODRĘBNEJ STREFY POŻAROWEJ

DRZWI ROZSUWANE POŁĄCZONE Z SSP

BUDYNEK D

STREFA 28 - ZL III - 3665 m2

CENTRALA SSP I MIKROFON STRAŻAKA

OCHRONA

ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ

ZASTOSOWANE PRZESZKLENIE BEZKLASOWE STANOWIĄCE OBUDOWĘ POZIOMYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH ZOSTANIE WYMIENIONE NA PRZESZKLENIE PPOŻ. LUB NA INNE ROZWIĄZANIE SPEŁNIAJĄCE NASTĘPUJĄCĄ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- W BUDYNKU WYSOKIM - EI 30
- W BUDYNKACH NISKICH - EI 15

K1, K2, K3 - EWAKUACYJNE KLATKI SCHODOWE ZABEZPIECZONE NADCIŚNIENIOWO

K4, K5, K6, K7, K9 - EWAKUACYJNE KLATKI SCHODOWE ODDYMIANE GRAWITACYJNIE

K8 - EWAKUACYJNA KLATKA SCHODOWA OTWARTA

K10 - KLATKA SCHODOWA WYŁĄCZNIE DO KOMUNIKACJI

H25DN - ZAWÓR HYDRANTOWY 52 - na pionie DN 80

HP25H - HYDRANT WEWNĘTRZNY HP-25 z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM 30 m.b.

BUDYNEK "A" WYPOSAŻONY W:
* SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
* DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
* OŚWIETLENIE AWARYJNE / EWAKUACYJNE

ZAŁOŻENIA DO ANEKSU EKSPERTYZY PPOŻ.

Obiekt: **REGIONALNY SZPITAL W KOŁOBRZEGU**
ul. ŁOPUSKIEGO 31-33, 78-100 KOŁOBRZEG

Treść: Rzut kondygnacji II - wysoki parter

	Nr uprawnień	Data	Podpis	Skala
mgr inż. poż. JACEK FORNAL	476/2005	03.2018		1:200
mgr inż. arch. MACIEJ FURMAŃCZYK	CRBB NR 1/01/R	03.2018		