



REGIONALNY SZPITAL
w KOŁOBRZEGU

Kołobrzeg, dnia 12 maja 2025 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania pod nazwą „Usługa montażu klimatyzacji i wykonania połączenia światłowodowego w ramach przebudowy pomieszczeń Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu”.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

W odpowiedzi na zadane pytania, zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Zadanie nr 2

Jaki rodzaj kabla światłowodowego należy zastosować (jedno- lub wielomodowy)?

Odp. Należy zastosować kabel światłowodowy wielomodowy.

2. Zadanie nr 2

Czy po obydwu stronach należy zastosować przełącznice rackowe 1U/19”?

Odp. Tak, po obu stronach należy zastosować przełącznice rackowe 1U/19”.

3. Zadanie nr 2

Czy istnieją przepusty (ściany, strop) do wykorzystania przy układaniu kabla?

Odp. Wykonać należy 1 przepust przez strop.

4. Zadanie nr 2

Czy konieczna jest instalacja korytek lub listew maskujących na trasie kabla?

Odp. Kabel należy ułożyć w rurze ochronnej, instalacja korytek lub listew maskujących nie jest konieczna.

Powyższe wyjaśnienia treści zapytania ofertowego są dla Wykonawców wiążące.

do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy


Dyrektor
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu
mgr Elżbieta Grubecka

Inspektor
ds. Zamówień Publicznych

Karolina Mucha

Regionalny Szpital w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 31-33
81-100 Kołobrzeg

www.szpital.kolobrzeg.pl
sekretariat@szpital.kolobrzeg.pl
tel. (94) 35 30 201. fax (94) 35 23 982

NIP: 671-10-30-263
REGON: 000311496
KRS: 0000006438